

# Ktech INDUSTRIAL PRODUCTS INC.

## Model FS401 Overfill Protection Device Installation Instructions Part No.: FS401E-2-ADJ-FL2

**CAUTION:** REFER TO INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING OR SERVICING SWITCH.

**Construction:** 1/2" O.D. ss stem, Compression fitting c/w Teflon Ferrules, 2" 316 ss float, 2" NPT bushing mounted on a FL2 flange, explosion proof J-box.

Switch set-point distances are measured from the underside of the FL2 flange to the center of the float at the level where the switch is activated. The stem can slide up and down to adjust the switch set point. The switch set point distance S.P. "A" varies from 2" minimum to a maximum value as ordered. Screw the float switch on to the FL2 opening on top of the tank. Slide the stem up or down to get the desired switch set point S.P. "A". Tighten the compression nut at this point. The conductors are colour coded to identify each switch. The switch must be connected in series with a load.

**DO NOT CONNECT THE SWITCH DIRECTLY ACROSS THE POWER SUPPLY.**

The voltage / current product must not exceed the power rating.

### Electrical Specifications

Maximum Switching Voltage Volts DC/AC	120
Maximum Switching Current Amps DC/AC	1.0
Maximum Switching Power Volt/Amps DC/AC	100
Operating Temperature Range	-25°C to 90°C -13°F to 194°F



LISTED OVERFILL  
PROTECTION DEVICES  
4YC9  
CAN/ULC-S661-10



Intertek  
9700099

**Meets Standards:**

**Class 1 Division 1, Groups B,C,D**

CSA C22.2 No. 1010-1 and ANSI/I SA S82-03





CSA C22.2 No. 30 and UL1203

**Factory Sealed**

**MINIMUM SETPOINT DISTANCE FROM TOP IS 2"**

**MINIMUM SETPOINT DISTANCE BETWEEN CONTACTS IS 3"**

**MINIMUM SETPOINT DISTANCE FROM BOTTOM IS 2 1/2"**



# Ktech INDUSTRIAL PRODUCTS INC.

## Guide d'installation pour dispositif anti-débordement **Modèle FS401**

**No. d'article : FS401E-2-ADJ-FL2**

**MISE EN GARDE :** VEUILLEZ CONSULTER LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER OU D'ENTREtenir L'INTERRUPTEUR.

**CONFIGURATION :** Tige en laiton de 1/2" (diamètre extérieur) en acier inoxydable, Raccord à compression avec bagues en téflon, Flotteur de 2" (diamètre) en acier inoxydable 316, Douille 2" NPT monté sur une bride FL2, Cuve en J antidéflagrante.

Les distances des points de consigne de l'interrupteur sont mesurées à partir de la face inférieure de la douille Bride FL2 jusqu'au centre du flotteur au niveau où l'interrupteur est activé. On peut faire glisser la tige vers le haut ou vers le bas à fin de régler le point de consigne de l'interrupteur. La distance du point de consigne (PTC) « A » varie entre une valeur minimum de 2" et une valeur maximum souhaitée. Vissez l'interrupteur à flotteur dans l'ouverture FL2 au sommet du réservoir. Glissez la tige en laiton vers le haut ou vers le bas pour obtenir le point de consigne, PTC « A », désiré. Ensuite, serrez l'écrou de compression. Les conducteurs sont chromocodés pour pouvoir identifier chaque interrupteur. Il faut que l'interrupteur soit branché en série avec une charge.

**NE BRANCHEZ PAS L'INTERRUPTEUR DIRECTEMENT À TRAVERS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.**

Le produit de la tension et du courant ne doit pas dépasser la puissance nominale.

### Spécifications électriques

Tension de commutation maximum V CC/CA	120
Courant de commutation maximum A CC/CA	1.0
Puissance de commutation maximum V/A CC/CA	100
Gamme des température de fonctionnement	-25°C a 90°C -13°F a 194°F



Dispositifs  
anti-débordement  
enregistrés  
4YC9  
CAN/ULC-S661-10



Intertek  
9700099

Conforme aux normes:  
**Classe 1, Division 1, Groupes B, C et D**  
CSA C22.2 No. 1010-1 et ANSI/ISA S82-03  
CSA C22.2 No. 30 et UL1203  
**Scellé en usine**

La distance min. du point de consigne mesurée à partir du sommet est de 2"

La distance min. du point de consigne entre les contacts est de 3"  
La distance min. du point de consigne mesurée à partir de la face inférieure est de 2 1/2"

